

5 февраля 2019 г.

Артикул:

B1-A0-00270-01000-2003540+V2-A0-OP00-03.2.0017.15

Наименование:

Св-к офис Basic встр/накл 35W 4000K 1195*180*50мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	58	46	39	57	46	39	56	45	39	32
0.80	68	56	49	67	56	48	65	55	48	41
1.00	76	65	58	75	64	57	73	66	57	50
1.25	83	73	66	82	72	65	79	71	64	57
1.50	88	78	71	86	77	71	83	76	70	62
2.00	95	87	80	93	85	79	90	83	78	70
2.50	99	91	85	97	90	84	93	87	82	74
3.00	102	95	90	100	94	89	96	91	87	78
4.00	106	101	96	104	99	95	100	96	92	83
5.00	109	104	100	106	102	98	102	98	95	86
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17,6	19,1	17,9	19,3	19,5	17,5	19	17,8	19,3	19,5
3H	19,1	20,5	19,4	20,7	21	19	20,4	19,3	20,6	20,9
4H	19,7	21	20	21,2	21,5	19,6	20,9	19,9	21,2	21,4
6H	20	21,3	20,4	21,6	21,8	19,9	21,2	20,3	21,5	21,7
8H	20,1	21,3	20,5	21,6	21,9	20	21,2	20,4	21,5	21,8
12H	20,2	21,3	20,5	21,6	21,9	20,1	21,2	20,4	21,5	21,8
x=4H / y=2H	18,2	19,5	18,5	19,8	20	18,1	19,5	18,4	19,7	20
3H	19,9	21	20,2	21,3	21,6	19,8	21	20,1	21,3	21,6
4H	20,5	21,6	20,9	21,9	22,3	20,5	21,5	20,8	21,9	22,2
6H	21	22	21,4	22,3	22,7	20,9	21,9	21,3	22,3	22,6
8H	21,2	22,1	21,6	22,4	22,8	21,1	22	21,5	22,3	22,7
12H	21,2	22,1	21,7	22,4	22,8	21,2	22	21,6	22,4	22,8
x=8H / y=4H	20,8	21,7	21,2	22	22,4	20,7	21,6	21,1	22	22,3
6H	21,4	22,1	21,8	22,5	23	21,3	22,1	21,8	22,5	22,9
8H	21,6	22,3	22,1	22,7	23,1	21,5	22,2	22	22,6	23,1
12H	21,7	22,3	22,2	22,7	23,2	21,7	22,2	22,1	22,7	23,1
x=12H / y=4H	20,8	21,6	21,2	22	22,4	20,7	21,5	21,1	21,9	22,3
6H	21,4	22,1	21,9	22,5	23	21,4	22	21,8	22,4	22,9
8H	21,7	22,2	22,2	22,7	23,2	21,6	22,2	22,1	22,6	23,1

UGR СВЕТИЛЬНИКА	21
-----------------	----

