



5 февраля 2019 г.

Артикул:

V1-R0-00098-20000-2005440+V2-R0-CI00-00. 2.0091.20

Наименование:

Св-к R-Лайн 54W 4000K 1195*140*50мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	67	57	51	66	57	51	65	56	51	45
0.80	77	67	61	76	67	61	74	66	60	54
1.00	84	75	69	83	74	69	81	75	68	62
1.25	90	82	76	89	81	76	87	80	75	69
1.50	95	87	81	93	86	80	90	84	79	73
2.00	100	93	88	98	92	87	95	90	86	79
2.50	103	97	92	101	95	91	98	93	89	82
3.00	106	100	96	104	99	95	100	96	92	85
4.00	109	104	101	107	103	99	103	99	96	88
5.00	111	107	104	109	105	102	104	101	99	90
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	16,7	18	16,9	18,2	18,4	17,9	19,2	18,1	19,4	19,6
3H	17,4	18,7	17,7	18,9	19,1	18,6	19,8	18,9	20,1	20,3
4H	17,8	19	18,1	19,2	19,5	19	20,1	19,3	20,4	20,6
6H	18,2	19,3	18,5	19,5	19,8	19,3	20,4	19,6	20,7	20,9
8H	18,3	19,4	18,6	19,6	19,9	19,4	20,5	19,8	20,8	21,1
12H	18,4	19,4	18,7	19,7	20	19,5	20,6	19,9	20,8	21,1
x=4H / y=2H	17	18,2	17,3	18,4	18,7	18	19,2	18,3	19,4	19,7
3H	18	19	18,3	19,3	19,6	19	20	19,3	20,3	20,6
4H	18,5	19,5	18,9	19,8	20,1	19,5	20,4	19,9	20,7	21,1
6H	19	19,9	19,4	20,2	20,6	20	20,8	20,4	21,2	21,5
8H	19,2	20	19,6	20,3	20,7	20,2	21	20,6	21,3	21,7
12H	19,4	20	19,8	20,4	20,8	20,4	21,1	20,8	21,5	21,9
x=8H / y=4H	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3	19,7	20,4	20,1	20,8	21,2
6H	19,4	20,1	19,9	20,5	20,9	20,3	20,9	20,8	21,3	21,8
8H	19,7	20,3	20,2	20,7	21,1	20,6	21,2	21,1	21,6	22
12H	19,9	20,4	20,4	20,8	21,3	20,9	21,4	21,4	21,8	22,3
x=12H / y=4H	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3	19,7	20,3	20,1	20,7	21,1
6H	19,5	20,1	20	20,5	20,9	20,4	20,9	20,8	21,3	21,8
8H	19,8	20,3	20,3	20,8	21,2	20,7	21,2	21,2	21,6	22,1

UGR СВЕТИЛЬНИКА	19
-----------------	----

