

5 февраля 2019 г.

Артикул:

V1-A0-00370-01000-2002750

Наименование:

Св-к офис встр/накл 27Вт 5000К 595*295*50мм

| ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ | | | | | | | | | | |
| ПОТОЛОК | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| СТЕНЫ | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 |
| ПОЛ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| ИНДЕКС КОМНАТЫ | КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(Ri) \times RCR = 5$ | | | | | | | | | |
| k=0.60 | 58 | 47 | 40 | 58 | 47 | 40 | 56 | 46 | 40 | 33 |
| 0.80 | 69 | 57 | 50 | 68 | 57 | 50 | 66 | 56 | 50 | 43 |
| 1.00 | 77 | 67 | 60 | 76 | 66 | 59 | 74 | 67 | 59 | 52 |
| 1.25 | 85 | 75 | 68 | 83 | 74 | 67 | 81 | 73 | 67 | 60 |
| 1.50 | 90 | 80 | 74 | 88 | 79 | 73 | 85 | 78 | 72 | 65 |
| 2.00 | 97 | 88 | 82 | 95 | 87 | 82 | 91 | 85 | 80 | 73 |
| 2.50 | 100 | 93 | 87 | 98 | 92 | 86 | 95 | 89 | 85 | 77 |
| 3.00 | 104 | 97 | 92 | 101 | 96 | 91 | 97 | 93 | 89 | 81 |
| 4.00 | 107 | 102 | 98 | 105 | 100 | 96 | 101 | 97 | 94 | 85 |
| 5.00 | 110 | 105 | 101 | 107 | 103 | 100 | 103 | 100 | 97 | 88 |
| СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004 | | | | | | | | | | |

| ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR) | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ | | | | | | | | | | |
| ПОТОЛОК | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| СТЕНЫ | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| ПОЛ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ | ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ | | | | | ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ | | | | |
| x=2H / y=2H | 19,1 | 20,6 | 19,4 | 20,8 | 21 | 18,6 | 20,1 | 18,8 | 20,3 | 20,5 |
| 3H | 20,5 | 21,9 | 20,8 | 22,1 | 22,3 | 19,4 | 20,8 | 19,7 | 21 | 21,2 |
| 4H | 21 | 22,3 | 21,3 | 22,6 | 22,8 | 19,5 | 20,8 | 19,8 | 21,1 | 21,3 |
| 6H | 21,3 | 22,5 | 21,6 | 22,8 | 23,1 | 19,4 | 20,7 | 19,8 | 20,9 | 21,2 |
| 8H | 21,3 | 22,5 | 21,7 | 22,8 | 23,1 | 19,4 | 20,6 | 19,7 | 20,9 | 21,1 |
| 12H | 21,3 | 22,4 | 21,7 | 22,7 | 23 | 19,4 | 20,5 | 19,7 | 20,8 | 21,1 |
| x=4H / y=2H | 19,6 | 20,9 | 19,9 | 21,2 | 21,4 | 19,1 | 20,4 | 19,4 | 20,7 | 20,9 |
| 3H | 21,2 | 22,3 | 21,5 | 22,6 | 22,9 | 20,1 | 21,2 | 20,4 | 21,5 | 21,8 |
| 4H | 21,7 | 22,8 | 22,1 | 23,1 | 23,4 | 20,2 | 21,3 | 20,6 | 21,6 | 21,9 |
| 6H | 22,1 | 23 | 22,5 | 23,4 | 23,7 | 20,2 | 21,1 | 20,6 | 21,4 | 21,8 |
| 8H | 22,2 | 23 | 22,6 | 23,4 | 23,8 | 20,1 | 21 | 20,6 | 21,4 | 21,7 |
| 12H | 22,2 | 23 | 22,6 | 23,3 | 23,7 | 20,1 | 20,9 | 20,6 | 21,3 | 21,7 |
| x=8H / y=4H | 21,8 | 22,6 | 22,2 | 23 | 23,4 | 20,4 | 21,2 | 20,8 | 21,6 | 21,9 |
| 6H | 22,2 | 22,9 | 22,6 | 23,3 | 23,7 | 20,3 | 21 | 20,8 | 21,4 | 21,9 |
| 8H | 22,3 | 22,9 | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 20,3 | 20,9 | 20,8 | 21,4 | 21,8 |
| 12H | 22,3 | 22,8 | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 20,3 | 20,8 | 20,8 | 21,3 | 21,8 |
| x=12H / y=4H | 21,7 | 22,5 | 22,1 | 22,9 | 23,3 | 20,3 | 21,1 | 20,8 | 21,5 | 21,9 |
| 6H | 22,2 | 22,8 | 22,6 | 23,2 | 23,7 | 20,3 | 20,9 | 20,8 | 21,4 | 21,8 |
| 8H | 22,3 | 22,8 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 20,3 | 20,8 | 20,8 | 21,3 | 21,8 |

| | |
|-----------------|----|
| UGR СВЕТИЛЬНИКА | 21 |
|-----------------|----|

